

**UNION BANK
DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES**



KËRKESË PËR OFERTË

“UPS 3000 W“

Tirane me, 14.04.2021

FTESA PËR OFERTË

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

Nr	Produkti	Sasia cope
1	UPS Tower 3000 W	14

Oferta duhet të paraqitet, me email ne adresen procurement@unionbank.al ose me poste ne adresen:

Union Bank SHA

Departamenti i Administrates,

Bulevardi Zogu I,

Sheshi Ferenc Nopçka, Nd. 5, H. 3,

Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016,

Tirane, Shqiperi, me reference “Kerkese per oferte per UPS 3000 W”, **brenda dates 20.04.2021.**

Monedha e kerkuar per ofertim duhet te jete ne leke. Cmimet duhet te perfshijne TVSH-ne.

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese: *cilesia / specifikimet e paisjeve dhe cmimi me i ulet*

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email)

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Ofertuesi]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: *Union Bank SHA*

Bulevardi Zogu I, Sheshi Ferenc Nopçka,
Nd. 5, H. 3, Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016,
Tirane, Shqiperi

* * *

Procedura e prokurimit: “Kerkese per oferte per UPS 3000 W”,

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kerkese per oferte per UPS 3000 W”

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [*monedha dhe vlera e ofertës*]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [*monedha dhe vlera e ofertës*]; me TVSH

1	2	3	4	5	6	7
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Garancia	Afati dorezimit nga kerkesa
1	UPS 3000 W	14			2 vite UPS dhe baterite	
Çmimi Neto)						
TVSH (%)						
Çmimi Total						

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim; Çmimet duhet të shprehen në monedhën leke (e kerkuar ne dokumentat e tenderit).
Sasia mund te terhiqet ne momente te ndryshme, ne baze te kerkeses per kete qellim nga Banka
Cmimi duhet te perfshije TVSH dhe te gjitha detyrimet tatimore si dhe kostot per dorezimin e paisjeve ne zyren qendrore te Union Bank.
Cmimi do mbetet i pandryshuar per gjithe sasine dhe pergjate gjithe vitit 2021.

Shtojca 2

1. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit

1. *Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;*

2.1. Kapaciteti ligjor i operatorit ekonomik:

1. Kandidati / Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. QKB dhe Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit të Biznesit edhe Kopjen e NIPT-it.

b. Certifikaten e prodhuesit si shites i autorizuar për produktin që oferton

c. Katalogun e produktit të ofertuar së bashku me specifikimet teknike

d. Liste e eksperiencave të mëparshme për furnizim të produkteve të njëjta ose ngjashme (2 vitet e fundit)

Shtojca 3

SPECIFIKIMET TEKNIKE

UPS 3000 W

Product Description	UPS Tower 3000W Uninterruptible Power System with minimum 3000W of power, equipped with network card for remote monitoring, safety standards.
Input	Nominal voltage: 400 Vac Trifase+N Minimum voltage: 164 Vac Frequency: 50/60 Hz \pm 5 Hz
Bypass	Voltage tolerance: 180 – 264 Vac Frequency tolerance: Selected \pm 5%
Output	Nominal voltage: 220-230-240 Vac Frequency: 50/60 Hz Waveform: Sinusoidal
Battery	Type: Maintenance free – VRLA AGM Recharge time: 4-6 h
Features	Communications: RJ45, RS232, USB Input plugs: Terminal Output sockets: Terminal + 2 IEC 320 C13 Noise Level: < 46 dBA
Warranty	Electronics and battery 2 years
Standards	EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Direttive 73/23 - 93/68 - 2004/108/CE EN 62040-3

Shtojca 4

Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Produkti	Sasia	Njesia	Afati i levrimit pas dergimit te Udher - Blerjes
1	UPS 3000 W	14	Cope	

UPS duhen per deget e Union Bank ne Tirane ose jashte saj.

Afatet e lëvrimit:

Levrimi per UPS do te behet ne momente te ndryshme sipas kerkeses se Bankes nepermjet Urdher - Blerjes.